



MUNICÍPIO DE SOUSEL

**EDITAL**

**Resultados do controlo da qualidade da água de Abastecimento Público no Concelho de Sousel**

**- 4º Trimestre 2013 -**

No cumprimento do disposto no número 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de Agosto, são aqui publicitados os resultados obtidos nas análises de controlo da qualidade da água de Abastecimento Público no Concelho de Sousel – 4º Trimestre 2013.

**Zona de Abastecimento: Cano, Casa Branca, Sousel e Santo Amaro**

Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico/indicador	Valores obtidos		Nº de análises previstas no PCQA	Percentagem de análises realizadas	Percentagem de análises que cumprem a legislação
			Máximo	Mínimo			
Escherichia coli	Número/100mL	0	0	0	1	100	100
Bactérias coliformes	Número/100mL	0	0	0	1	100	100
Desinfetante residual (cloro residual)	mg/Cl2	-	0,3	0,3	1	100	100
Amónio	mg/L NH4	0,5	<0,04 (Lq)	<0,04 (Lq)	1	100	100
Nº de colónias a 22°C	Número/mL	sem alteração anormal	0	0	1	100	100
Nº de colónias a 36°C	Número/mL	sem alteração anormal	0	0	1	100	100
Condutividade	µS/cm a 20°C	2500	751	751	1	100	100
Cor	mg/L PtCo	20	<2,0 (Lq)	<2,0 (Lq)	1	100	100
pH (20°C)	Escala de Sorensen	6,5-9,0	7,2	7,2	1	100	100
Manganés	µg/L Mn	50	<1,0 (Lq)	<1,0 (Lq)	1	100	100
Oxidabilidade	mg/L O3	5	<1,0 (Lq)	<1,0 (Lq)	1	100	100
Cheiro	Factor de diluição	3	<1	<1	1	100	100
Sabor	Factor de diluição	3	<1	<1	1	100	100
Turvação	UNT	4	<0,4 (Lq)	<0,4 (Lq)	1	100	100
Nitratos	mg/L NO3	50	15	15	1	100	100

Sousel, 6 de janeiro de 2014

O Presidente da Câmara Municipal

Dr. Armando Varela



MUNICÍPIO DE SOUSEL

**EDITAL**

**Resultados do controlo da qualidade da água de Abastecimento Público no Concelho de Souzel**

**- 4º Trimestre 2013 -**

No cumprimento do disposto no número 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de Agosto, são aqui publicitados os resultados obtidos nas análises de controlo da qualidade da água de Abastecimento Público no Concelho de Souzel – 4º Trimestre 2013.

**Zona de Abastecimento: Cano, Casa Branca, Souzel e Santo Amaro**

Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico/indicador	Valores obtidos		Nº de análises previstas no PCQA	Percentagem de análises realizadas	Percentagem de análises que cumprem a legislação
			Máximo	Mínimo			
Bactérias coliformes	Número/100mL	0	0	0	2	100	100
Escherichia coli	Número/100mL	0	0	0	2	100	100
Desinfetante Residual (Cloro residual)	mg/L Cl2	---	0,3	0,3	2	100	100

**Zona de Abastecimento: Almadafe**

Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico/indicador	Valores obtidos		Nº de análises previstas no PCQA	Percentagem de análises realizadas	Percentagem de análises que cumprem a legislação
			Máximo	Mínimo			
Bactérias coliformes	Número/100mL	0	0	0	2	100	100
Escherichia coli	Número/100mL	0	0	0	2	100	100
Desinfetante Residual (Cloro residual)	mg/L Cl2	---	0,7	0,5	2	100	100

**Zona de Abastecimento: Vale de Freixo**

Parâmetros	Unidades	Valor Paramétrico/indicador	Valores obtidos		Nº de análises previstas no PCQA	Percentagem de análises realizadas	Percentagem de análises que cumprem a legislação
			Máximo	Mínimo			
Bactérias coliformes	Número/100mL	0	78	0	2	100	50
Escherichia coli	Número/100mL	0	0	0	2	100	100
Desinfetante Residual (Cloro residual)	mg/L Cl2	---	>4	<0,2(Lq)	2	100	100

Sousel, 6 de janeiro de 2014  
O Presidente da Câmara Municipal

Dr. Armando Varela